

№.1

Акционерное общество
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

ТЕМП-АВИА®

Акционерное общество
«Арзамасское научно-производственное
предприятие «ТЕМП-АВИА»
(АО АНПП «ТЕМП-АВИА»)

ул.Кирова, д. 26, г. Арзамас,
Нижегородская обл., Россия, 607220
Телекс 151572 ФИАТ;
Тел.: +7 (831-47) 7-13-35; факс: +7 (831-47) 9-46-42;
E-mail: ao@temp-avia.ru
ОКПО 07551163 ОГРН 1025201335994
ИНН/КПП 5243001887/524301001

И.о. руководителя
региональной службы по
тарифам Нижегородской
области
Гришину А.С.

603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корп.1

03.02.2025 г. № 11-13-08/2211з

на № _____ от _____

На Ваш запрос исх. № 516-3846/25 от 10.01.2025г. направляю сведения о показателях надежности и энергетической эффективности за 2024 год для объектов теплоснабжения (котельная АО АНПП «ТЕМП-АВИА»), рассчитанные на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452. Сведения в электронном виде, а также отчетность по форме 1-ТЕП направлены на адрес электронной почты info@rst.kreml.nnov.ru.

№ п п	Наименование показателя	Фактические значения по годам			Плановые значения 2024/25
		2022	2023	2024	
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (кг у.т./Гкал)	166,5	169,9	169,5	158,47
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)	1,13	1,11	1,06	0,942
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)	644,28	633,01	596,0	666,6

Заместитель генерального директора,
главный инженер

Харитонов С.В.