

Сведения о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (котельной ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»), рассчитанных на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452

№ п п	Наименование показателя	Фактические значения по годам			Планные значения
		2019	2020	2021	2022
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (кг у.т./Гкал)	153,33	158,96	169,7	158,47
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)	0,936	0,881	0,965	0,942
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)	661,64	623,01	682,5	666,6

Главный механик и энергетик

Сазанов В.А.